


# Energieausweis für Wohngebäude

gemäß ONORM H 5055  
und Richtlinie 2002/91/EG



<b>GEBÄUDE</b>	<b>Axel-Corti-Gasse 8 - BPL3 - BT5 - STG2</b>		
Gebäudeart	Mehrfamilienhäuser	Erbaut	
Gebäudezone	Energieausweis (Mehrfamilienhäuser)	Katastralgemeinde	Leopoldau
Straße	Axel-Corti-Gasse 8	KG-Nummer	01613
PLZ/Ort	1210, Wien-Floridsdorf	Einlagezahl	neu
EigentümerIn	Wiener Heim Wohnbaugesellschaft m.b.H.	Grundstücksnummer	1232/1, 1232/4

## SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)



[1] Anf. Bauordnung

## ERSTELLT

Ersteller	Mischek Bauträger Service GmbH	Organisation	
Ersteller-Nr	(keine)	Ausstellungsdatum	16.08.2012
GWR-Zahl		Gültigkeitsdatum	15.08.2022
Geschäftszahl		Unterschrift	

**Mischek**  
MISCHEK BAUTRÄGER SERVICE GMBH  
UNGARGASSE 64-66 / STG. 4  
A - 1030 WIEN

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Institut für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage Gesetzes (EAVG).

# Energieausweis für Wohngebäude

gemäß ONORM H 5055  
und Richtlinie 2002/91/EG



## GEBÄUDEDATEN Axel-Corti-Gasse 8 - BPL3 - BT5 - STG2

Brutto-Grundfläche	2.753,05 m <sup>2</sup>
beheiztes Brutto-Volumen	8.767,89 m <sup>3</sup>
charakteristische Länge (lc)	2,66 m
Kompaktheit (A/V)	0,38 1/m
mittlerer U-Wert (Um)	0,302 W/m <sup>2</sup> K
LEK-Wert	19 -

## KLIMADATEN

Klimaregion	Nord - außerhalb von Föhngebieten (N)
Seehöhe	160 m
Heizgradtage	3449 Kd
Heiztage	215 d
Norm-Außentemperatur	-12,6 °C
Soll-Innentemperatur	20 °C

## WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

Energieausweis (Mehrfamilienhäuser)

	Referenzklima		Standortklima		Anforderung	
	zonenbezogen	spezifisch	zonenbezogen	spezifisch		
HWB	82.263 kWh/a	29,88 kWh/m <sup>2</sup> a	85.076 kWh/a	30,90 kWh/m <sup>2</sup> a	36,87 kWh/m <sup>2</sup> a	erfüllt
WWWB			35.170 kWh/a	12,78 kWh/m <sup>2</sup> a		
HTEB-RH			1.625 kWh/a	0,59 kWh/m <sup>2</sup> a		
HTEB-WW			40.607 kWh/a	14,75 kWh/m <sup>2</sup> a		
HTEB			44.948 kWh/a	16,33 kWh/m <sup>2</sup> a		
HEB			165.194 kWh/a	60,00 kWh/m <sup>2</sup> a		
EEB			165.194 kWh/a	60,00 kWh/m <sup>2</sup> a	64,04 kWh/m <sup>2</sup> a	erfüllt
PEB						
CO <sub>2</sub>						

## ERLÄUTERUNGEN

- Heizwärmebedarf (HWB):** Vom Heizsystem in die Räume abgegebene Wärmemenge, die benötigt wird, um während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20°C zu halten.
- Heiztechnikenergiebedarf (HTEB):** Energiemenge, die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht.
- Endenergiebedarf (EEB):** Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier angegebenen abweichen.